



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 16/12-A559-Z1

Version 1.de

Prüfung von Eigenschaften nach DIN EN 13830 : 2003-11 "Vorhangfassaden – Produktnorm"





Antragsteller Glasbau Gebr. Dasburg
 St. Leonhardstraße 4
 53894 Mechernich

Bauart Pfosten-Riegel-Fassade aus Elementfassade aus Aluminiumprofilen mit transparenten Ausfachungen


Produktbezeichnung SGF30

Maße Feldraster (B x H): bis zu 1565 x 2350 mm

Klassifizierung gemäß Prüfbericht Nr. 16/12-A559-B1

	EN 12153 Luftdurchlässigkeit	EN 12152	Klasse AE ₁₂₀₀
	EN 12155 Schlagregendichtheit	EN 12154	Klasse RE ₁₀₅₀
	EN 12179 Widerstand gegen Windlast	EN 13116	± 1.000 Pa
	EN 13049/ EN 14019 Stoßfestigkeit	EN 13830	Klasse E5

Gültigkeit Laufzeit der EN 13830 : 2003-11


 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 14.03.2017


 Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
 Sachbearbeiter